



LABORATORIO PROVE MATERIALI DA COSTRUZIONE
Divisione inerti

LABORATORIO PROVE MATERIALI DA COSTRUZIONE
Divisione INERTI

Certificato n. 0062.INE01.10
Tuscania, 05/11/2010

Accettazione n.° 2894.0062
del: 20/10/2010

Richiedente : SEM. SRL
Indirizzo : VIA VAL TROMPIA 65
C.A.P. - Città : 00141 ROMA

Cantiere : SEM. SRL
Indirizzo : VIA VAL TROMPIA 65
C.A.P. - Città : 00141 ROMA

Identificatore provini : --
Oggetto : n.1 Campione di Materiale Lapideo
Provenienza : Cava SEM Monterosi via di Grotta Finocchiarà n. 36

Data inizio prova: 21/10/2010

Prove	Valori Ottenuti	Unità di Misura
Peso Specifico (1)	2670	Kg/m ³
Resistenza Compressione (1)	72.5	MpA
Coefficiente di Usura - Abrasione - (1)	1.1	mm
Coefficiente di Imbibizione (1)	2.0	%
Los Angeles (1)	16	%
Resistenza Chimica (2)	2.5	%
Gelività (1)	Non gelivo	--

(1) Le prove sono state condotte secondo quanto stabilito dal RD 16.11.1939 n.2232: Accettazione delle Pietre naturali da costruzione

(2) ASTM - C88

Note: Richiesta firmata dall' impresa

Lo Sperimentatore
(Brizi Giovanni)

Il Direttore
(Ing. Giuseppe Polimeno)